水質検査成績書

第 KF50200033-001 号　1/1
令 和 7 年 2 月 28 日

株式会社 長与時津環境サービス　　様

〒899-5116　鹿児島県霧島市隼人町内字中原2265番7
株式会社 静環検査センター
TEL：0995-43-8501　FAX：0995-43-6475

令和7年2月17日　ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

採水場所	クリーンパーク長与 足湯	検水の種類	浴槽水
採水年月日・時刻	令和7年2月17日　・　15時08分		
気温・水温	気温　9.2　℃・水温　44.0　℃		
採水者	甲斐　信之		
検査方法	平成12年生衛発第1811号		
特記事項			

項目	単位	結果	基準値
濁度	度	0.7	5度以下
過マンガン酸カリウム消費量	mg/L	3.1	25 mg/L以下
大腸菌群	個/mL	1　未満	1個/mL以下
レジオネラ属菌	CFU/100mL	検出されない(10CFU/100mL未満)	検出されない(10 CFU/100mL未満)
		－ 以 下 余 白 －	

判定	上記水質項目については水質基準に　適合　である
検査責任者	森　俊樹

当社の許可なく、本水質検査成績書の一部を複製し使用することを禁止します。