水質検査成績書

第 KF90800020-001 号 1/1
令 和 元 年 8 月 16 日

番 受 号 101
01.9.-6
付
長与・時津環境施設組合

株式会社 長与時津環境サービス　　　　様

〒899-5116　鹿児島県霧島市隼人町内字中原2265番7
株式会社 静環検査センター
TEL：0995-43-8501　FAX：0995-43-6475

令和元年8月6日　ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

採水場所	クリーンパーク長与 足湯	検水の種類	浴槽水
採水年月日・時刻	令和元年8月6日　・　13時05分		
気温・水温	気温　27.5　℃・水温　40.2　℃		
採水者	小池　友博		
検査方法	平成12年生衛発第1811号		
特記事項			

項目	単位	結果	基準値
濁度	度	0.1　未満	5度以下
過マンガン酸カリウム消費量	mg/L	1.1	25 mg/L以下
大腸菌群	個/mL	1　未満	1個/mL以下
レジオネラ属菌	CFU/100mL	検出されない(10CFU/100ml未満)	検出されない(10 CFU/100mL未満)
		ー 以 下 余 白 ー	

判定	上記水質項目については水質基準に　適合　である
検査責任者	田島　亘

当社の許可なく、本水質検査成績書の一部を複製し使用することを禁止します。