

水質検査成績書

第 KF20800046-001号 1/1
令和4年9月1日


株式会社 長与時津環境サービス 様

〒899-5116 鹿児島県霧島市隼人町内字中原2265番7

株式会社 静環検査センター

TEL : 0995-43-8501 FAX : 0995-43-6475

令和4年8月23日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。



採水場所	クリーンパーク長与 足湯	検水の種類	浴槽水
採水年月日・時刻	令和4年8月23日	11時00分	
気温・水温	気温 32.0 °C	水温 39.5 °C	
採水者	甲斐 信之		
検査方法	平成12年生衛発第1811号		
特記事項			

項目	単位	結果	基準値
濁度	度	0.1 未満	5度以下
過マンガン酸カリウム消費量	mg/L	0.7	25 mg/L以下
大腸菌群	個/mL	1 未満	1個/mL以下
レジオネラ属菌	CFU/100mL	検出されない(10CFU/100mL未満)	検出されない(10 CFU/100mL未満)
- 以下余白 -			
判定	上記水質項目については水質基準に 適合 である		
検査責任者	栢木 真和		

当社の許可なく、本水質検査成績書の一部を複製し使用することを禁止します。